



제2019-049808-01-1호

# 안 전 인 증 서

Danfoss A/S

Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

## 품 목

Electrically Operated Solenoid Coil

## 형식·모델(용량·등급) / 인증번호

BZ120C(Ex mb IIC T4) / 19-KA4BO-0621X

## 인 증 기 준

고용노동부고시 제2019-15호

## 인 증 조 건

### 1. 제조공장

·본 인증서는 'Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark'에서 생산하는 제품에 한함.

### 2. 제품개요

- 당 기기는 몰드 방폭구조의 솔레노이드 코일임.
- 제품코드: 018F4703
- 정격: (110/120) Vac, (50/60) Hz, (0.14/0.13) A
- 사용주위온도:  $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +45\text{ }^{\circ}\text{C}$
- IEC 60079-0 및 IEC 60529에 따른 보호등급 IP65를 만족함.

### 3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

### 4. 안전한 사용을 위한 조건

- 제품 보호를 위해 설치 시 반드시 적절한 퓨즈를 사용할 것.
- 관련 IECEx 인증서(IECEx ULD 14.0001X issue No.3) 3페이지 SPECIFIC CONDITIONS OF USE 참조

### 5. 인증(변경)사항: 없음.

### 6. 그 밖의 사항

- 사용자 설명서 참조
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수
- 본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx ULD 14.0001X issue No.3)와 함께 사용

2019년 9월 2일

## 한국산업기술시험원장

