



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305641306

认证委托人名称及地址
丹佛斯 A/S 公司
诺顿勃格 81, DK-6430, 丹麦

生产者名称及地址
丹佛斯 A/S 公司
诺顿勃格 81, DK-6430, 丹麦

生产企业名称及地址
Danfoss Poland Sp. z o.o.
UL. 克莱诺斯卡 5 号, 05-825 格劳德里斯克 麦斯维克, 波兰 05-825

产品名称和系列、型号、规格
压力或温度开关
RT...; Ui:400V; Uimp:4kV; Ith:10A; AC-15:Ue/Ie: 400V/3A, 400V/1A;
DC-13:Ue/Ie:220V/55mA; 外壳防护等级:IP66; 型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 04 月 10 日 有效期至: 2029 年 10 月 14 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 10 月 15 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305641306

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

RT	*	*
A	B	C

A: RT 表示产品系列名称

B: 代表 1-500 的数字，表示不同的压力/温度范围

C: 代表以下字母随机组合或空白，表示额外的产品信息：

A- 氨用；

B- 外部复位；

E- 防爆认证产品；

S- 内部复位；

W- 自动复位；

L- 用于浮动控制；

空白- 无；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

CERTIFICATE NO.: 2024010305641306

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Danfoss A/S
Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg Denmark

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Danfoss A/S
Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg Denmark

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY

Danfoss Poland Sp. z o.o.
UL.Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland

PRODUCT NAME,MODEL AND SPECIFICATION

Pressure or temperature Switch
RT...; Ui:400V; Uimp:4kV; Ith:10A; AC-15:Ue/Ie: 400V/3A, 400V/1A; DC-13:Ue/Ie:220V/55mA;
IP66; See the Appendix

STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 14048.5-2017

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C03-02:2024).

Valid from: Apr.10,2025

Valid until: Oct.14,2029

Date of original issued: Oct.15,2024

The certificate information and validity could be checked by scanning the QR code below or logging in to the website of the issuing authority, or on the website of the CNCA (www.cnca.gov.cn).



SIGNATURE:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.





CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

CERTIFICATE NO. : 2024010305641306

Appendix: Page 1 of 1

RT	*	*
A	B	C

A: RT 表示产品系列名称

B: 代表 1-500 的数字，表示不同的压力/温度范围

C: 代表以下字母随机组合或空白，表示额外的产品信息：

A- 氨用；

B- 外部复位；

E- 防爆认证产品；

S- 内部复位；

W- 自动复位；

L- 用于浮动控制；

空白- 无；

This page is attached to the certificate and should be used at the same time as the certificate page.



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.